

Żyrardów, 27.10.2021 r.

Nr sprawy: 1/2021

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych w kościele p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie”.

Zamawiający udostępni niniejszym kwestie poruszone podczas wizji lokalnej w dniu 25.10.2021 r.

Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie rusztowań z podwieszeniem oraz montaż wciągarek lub podnośników?

Udzielona odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość z zaznaczeniem, że rozwiązanie komunikacji pionowej do prac powinno zakładać minimalną, konieczną ilość kotwień do elewacji ceglanej kościoła z późniejszym jej odtworzeniem po przewiertach kotwiących.